

Übersicht über Abwässer aus Dampferzeugung, Wasseraufbereitung und Verdunstungskühlkreisläufen

Anlage	Abwasserquelle	Abwassermenge [m ³ /Woche]	Kommentar
Dampferzeugung	Absalzwasser	35	bereits in Ergänzendem Bescheid zur Kläranlage geregelt
Enthärtungsanlage 1	Regenerat	56	
Enthärtungsanlage 2	Regenerat	49	
Enthärtungsanlage 3	Regenerat	56	
Umkehrosmose 1	Konzentrat	138	
Umkehrosmose 2	Konzentrat	160	
Umkehrosmose 3	Konzentrat	708	
Verdunstungskühlanlage Kältezentrale	Absalzwasser	42	
Verdunstungskühlanlage PH	Absalzwasser	0,14	ca 1/Monat für 2 Minuten geöffnet; Leitung DN 80 (18 m ³ /h)